

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному
муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/45

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С.П. ЗНАМЕНСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отделение надзорной деятельности и № 55
профилактической работы по
Надтеречному муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 23 » августа 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 25 » августа 2021 г. по ___ ч ___ мин. « 25 » августа 2021 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Чеченской Республике Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С.П. ЗНАМЕНСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, с.п. Знаменское, ул. А.А.Кадырова 34

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.п.Знаменское Дукаевой Х.Ш.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2021 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике*

Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» августа 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«30» августа 2021г.

*Заведующая МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с.п.Знаменское
Дукаева Хадиишат Шамхановна*

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;